



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Суходол
муниципального района Сергиевский
Самарской области
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол
факс (84655) 66693, тел.: (84655)66994
E-mail: suhodolsosh1@mail.ru

В СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

16.05.2016 № 35

ОТЧЁТ

о результатах исполнения предписания № 08-522-04-16-121-П
по итогам проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Суходол
муниципального района Сергиевский Самарской области

Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Принятые меры по устранению нарушений	Наименование документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушений
В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала ответственных за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии	п.2.11.14 ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6 и зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145(далее – ПТЭЭП)	Составлен приказ №65/2-од от 07.04.2016 «О назначении ответственных»	Копия приказа №65/2-од от 07.04.2016 «О назначении ответственных»
Нарушены сроки пересмотра инструкции по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	П.1.8.8 ПТЭЭП	Составлена «Инструкция по учету, рациональному расходованию электроэнергии и проведения мероприятий по энергосбережению»	Копия «Инструкции по учету, рациональному расходованию электроэнергии и проведения мероприятий по энергосбережению»

<p>На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках</p>	<p>П.2.11.11 ПТЭЭП</p>	<p>Заведен «Журнал учета средств измерения, находящихся в эксплуатации в учреждении»</p>	<p>Копия «Журнала учета средств измерения, находящихся в эксплуатации в учреждении»</p>
---	------------------------	--	---

07 апреля 2016 г.

Приложение на _____ листах.



Директор школы

Т.В. Соломонова